

Акт №70

проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026/2027 гг.

г.Снежинск
(место составления акта)

« 01 » 09 2026 г.
(дата составления акта)

Теплоснабжающая организация АО «Трансэнерго» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплоснабжающей энергоустановки к отопительному периоду 2026 /2027 гг.:

Общество с ограниченной ответственностью «Снабстрой 74»

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплоснабжающей установки)

Техническая готовность теплоснабжающих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

Объект	Адрес объекта
1. Многоквартирный дом	Челябинская область, г.Снежинск, ул. Дзержинского, д. 11
2. Многоквартирный дом	Челябинская область, г.Снежинск, пр-т Мира, д. 21
3. Многоквартирный дом	Челябинская область, г.Снежинск, ул. Южная, д. 27

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/~~неготовность~~ к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть):

- 1) объект проверки технически готов к отопительному периоду;
- ~~2) объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;~~
- ~~3) объект проверки технически не готов к отопительному периоду.~~

Приложение к акту проверки готовности № 70 от 01.09.2026 к отопительному периоду 2025/2026 гг., являющееся его неотъемлемой частью на 2 листах.

Участники комиссии: заместитель директора
АО «Трансэнерго»


А.А. Сыков
(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" 03 " сентября, 2026г.

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту технической готовности
теплопотребляющей энергоустановки
объекта к отопительному
периоду 2026_/2027_ гг.
от _28.08.2026_ № _52_

№	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Выявленные замечания (Да/Нет)	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Нет	выполнено
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Нет	выполнено
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Нет	выполнено
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	да	выполнено
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	-	тепловые сети на балансе потребителя отсутствуют
6.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	нет	выполнено
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки	нет	В рабочем состоянии
8.1.	Наличие и работоспособность приборов учета	да	срок исполнения 15.08.2027 для ж/д по ул.Южная, 27
8.2.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	нет	выполнено
9.	Работоспособность защиты систем теплопотребления	-	выполнено

10.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки	нет	выполнено
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	нет	выполнено
12.	Плотность оборудования тепловых пунктов	нет	выполнено
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	нет	выполнено
14.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	нет	выполнено
15.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий	нет	выполнено
16.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта	нет	выполнено

Подписи сторон с расшифровками:

Представитель АО «Трансэнерго» _____

Е.К. Караульных
(Ф.И.О.)

ДИРЕКТОР

Представитель Потребителя (абонента) _____

(Ф.И.О.)

ООО «СНАБСТРОЙ74»

Д.В. НЕТОЖКИН